



Industrie Service

Bescheinigung

**Zuber GmbH
Wiggis 10
88167 Röthenbach**

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2405-100060647-002

Hiermit wird bescheinigt, dass die Abluftzentralgeräte der oben genannten Firma gemäß EN 1886:2007 überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht mit der Auftrags-Nr. 2807313 zu entnehmen.

Produktbeschreibung:

Abluftzentralgeräte des Typs

– ZUBER AZG

Material: PPs (schwer entflammbares Polypropylen), PP-H, PP-H UV, PE HD
Fabrikat: Zuber

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:


Um eine verifizierbare Abnahme der Abluftzentralgeräte gemäß EN 1886:2007 durchführen zu können, wurden alle nötigen Datenblätter, technische Dokumentation, Konstruktionszeichnungen, Konformitätsbescheinigungen und Arbeitsvorschriften im Vorfeld streng vertraulich übergeben. Sie liegen der Prüfstelle vor und wurden von der Prüfstelle positiv verifiziert.

Prüfung	Klasse gemäß EN 1886:2007
Mechanische Festigkeit (-1000 Pa)	D1 (M)
Luftdichtheit (-400 Pa)	L1 (M)
Filter-Bypass-Leckage (-400 Pa)	F9 (M)
Wärmedurchgang	T5
Wärmebrücken	TB2
Brandverhalten	gemäß Materialdatenblatt

Diese Bescheinigung ist gültig bis **Mai 2027**.

München, den 14. Mai 2024

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffep


i. A. Schweizer

