BESCHEINIGUNG ◆ ATTESTATION ◆ 证明书 ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆ CONSTANCIA ◆ ATTESTAZIONE

Industrie Service

Bescheinigung

Zuber GmbH
Wigglis 10
88167 Röthenbach

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2405-100060647-003

Hiermit wird bescheinigt, dass die unten genannte Absperrklappe der oben genannten Firma gemäß DIN 1946:2000, Teil 4 überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht mit dem Auftrag-Nr. 603715 zu entnehmen.

Produktbeschreibung:

Material:	PPs (schwer entflammbares Polypropylen), PPH, PE, PPs-el, PVC-U, PVDF, PE-el
Fabrikat:	Zuber
Typ:	Absperrklappe „luftdicht" FAK und FAKR (gemäß DIN 1946:2000, Teil 4)

Prüfbedingungen / Prüfkriterium:

Raumtemperatur:	22,6 °C
Umgebungsluftdruck:	949,8 mbar
Druckdifferenz:	als Überdruck im Prüfmuster gegenüber dem Prüfraum
Zustand der Prüfmuster:	Anlieferungszustand

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

– **gemäß DIN 1946:2000, Teil 4**

Die Bedingungen des luftdichten Schließens im Sinne dieser Norm ist erfüllt, wenn bei einer Druckdifferenz von 100 Pa ein Leckvolumenstrom von 10 m^3/h bezogen auf eine freie Fläche im Drosselquerschnitt bei einer maximalen Öffnung von 1 m^2 nicht überschritten wird.

Diese Bescheinigung ist gültig bis **Mai 2027.**

München, den 14. Mai 2024

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe

i. A. Schweizer

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

TÜV®